

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.11АК01.Н.03642/19

Срок действия с 18.06.2019

по 17.06.2022

№ **0505141**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели вакуумные ВБРК-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток до 1000 А, номинальный ток отключения до 20 кА, изготовленные по ТУ-3414-003-40244947-2008. Серийный выпуск

КОД ОК

27.12.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-003-40244947-2008, ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.6.3, разд. 7), ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14), климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

КОД ТН ВЭД

8535

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»). Место нахождения: Российская федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 36. Идентификационный номер налогоплательщика: 7716050936, ОГРН: 1027739380030, телефон: +7 (495) 22-33-861, vakyum@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»). Место нахождения: Российская федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 36. Идентификационный номер налогоплательщика: 7716050936, ОГРН: 1027739380030, телефон: +7 (495) 22-33-861, vakyum@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0202-ДМП/19 от 18.06.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза Качества», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ47

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1



Руководитель органа

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации