

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»



В.В. Харитонов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

« 2021 г.

« 23 » июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ИД-78/21 от 23.06.2021 г.

по продлению срока действия
Заключения аттестационной комиссии от 25.09.2020 № ИЗ-184/20

Срок действия с 23.06.2021 г. по 23.06.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Пункты секционирования столбовые ПСС-10, ПСС-10-м и пункты секционирования и учёта электроэнергии ПСС-10-СУ на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 400 и 630 А, номинальный ток отключения выключателя 12,5 кА; с выключателем типа ВБРК-10-12,5/630 производства ООО «Инициатива»; климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; технические условия ТУ-3414-001-40244947-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Инициатива», г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корп. 23, офис 30

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Инициатива», г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корп. 23, офис 30

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (выключатели не предназначены для коммутации конденсаторных батарей и емкостных токов ненагруженных линий)