

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.95594/21

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА", ООО "ИНИЦИАТИВА", место нахождения 390023, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, ПРОЕЗД ЯБЛОЧКОВА, ДОМ 5, КОРПУС 23, ОФИС 30, ОГРН 1027739380030, ИНН 7716050936, телефон +7 7491270004, электронная почта office@vakyum.ru
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, РОЖКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы тока ТВ-И, на номинальное напряжение до 10 кВ, продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3414-006-40244947-2012 "Трансформаторы тока ТВ-И", Трансформаторы тока ТВ-И, тип: Встроенный трансформатор тока, торговая марка: ООО "ИНИЦИАТИВА", модель: ТВ-И, иная информация о продукции: Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Трансформаторы встраиваются в масляные, элегазовые выключатели или силовые трансформаторы, а так же в любые электрические аппараты, конструкция которых позволяет применять установку данных трансформаторов. Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу. Трансформаторы предназначены для работы в среде масла, воздуха с маслом, воздуха, элегаза и его смесей в герметичном объеме при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха - от минус 10°C до плюс 45°C для исполнения "Т", от минус 60°C до плюс 40°C для исполнения "ХЛ", "УХЛ" и от минус 60°C до плюс 45°C для исполнения "О".

Трансформаторы предназначены для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря.

Для трансформаторов, встраиваемых в масляные выключатели, температура трансформаторного масла, окружающего трансформатор, не выше 90°C, для трансформаторов, встраиваемых в силовые масляные трансформаторы, не выше 95°C., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА", ООО "ИНИЦИАТИВА", 390023, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, ПРОЕЗД ЯБЛОЧКОВА, ДОМ 5, КОРПУС 23, ОФИС 30, ОГРН 1027739380030, ИНН 7716050936, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 27.11.42.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504312909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 1540 выдан 14.06.2021

испытательной лабораторией "Электротехническая лаборатория с переносным комплектом приборов ООО "Инициатива";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: При хранении трансформатора без тары должны быть приняты меры против возможных повреждений.

Срок хранения трансформаторов с консервационной смазкой, нанесенной на предприятии-изготовителе, 1 год.

Срок исчисляется со дня отгрузки трансформатора с предприятия-изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с по 01.10.2024



Заявитель

подпись

РОЖКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.