



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ВНИИГАЗ-Сертификат» № ОГН4.RU.1121
142717, Московская область, г.о. Ленинский, п Развилка, ул Газовиков, зд. 15, стр. 11
Телефон: +7 (498) 657-45-18, e-mail: info@vniigaz-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1121.В03083

П 05399

Срок действия с 10.07.2024 по 09.07.2027

ПРОДУКЦИЯ:

Пункты секционирования и учета электроэнергии ПСС-10(-СУ),
на номинальное напряжение до 10кВ и номинальный ток до 630А,
исполнений: ПСС-10(6), ПСС-10(6)-СУ и ПСС-10(6)-м,
ТУ 3414-001-40244947-2008 (с изменениями I-12).
Серийный выпуск.
(см. Приложение № 1 ПП 04353)

КОД ОК 034-2014: 27.11.31

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.1-3.1.8; 3.2-3.5; 3.9; ГОСТ 12.2.007.3-75 п.п. 2.1.1; 2.7.1; ГОСТ 18620-86 п. 2.2; ГОСТ 23216-78 п.п. 3.3.5; 3.3.6; ГОСТ Р 52719-2007 п.п. 6.8.1; 6.8.2; 6.9.1.2; ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 п.п. 6.1; 6.2; 6.3; 8.1.1; 8.6; 8.4.3.2.2; 9.1.2; 11.9; ГОСТ Р 50509-93 п. 4; ГОСТ Р 52565-2006 п.п. 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 6.4.1-6.4.3; 6.4.5-6.4.7; 6.12.1.1-6.12.1.8; 6.12.6.1; 6.12.6.3; 6.12.6.4; 6.14; 6.15.1; ГОСТ Р 52725-2021 п.п. 5.6; 5.7; СТО Газпром 2-1.11-661-2012 п.п. 5.7.2-5.7.6; 5.7.7; 5.7.9; 7.4.5; 7.4.6; 7.5; 7.5.3; 7.5.5; 7.6; 7.6.1-7.6.4; 7.6.6; 7.8.1-7.8.4; 7.9; 7.10.2; 7.11.1-7.11.3; 7.11.5; 7.12; 7.12.1-7.12.3; 7.14; 8; 8.1-8.4; 8.7; 8.8.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»), ИНН 7716050936.
Российская Федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом № 5, корпус 23, офис 30.
Телефон: +7 (4912) 700-044; E-mail: office@vakuum.ru.
Адрес производства указан в приложении № 1 ПП 04353

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»), ИНН 7716050936.
Российская Федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом № 5, корпус 23, офис 30.
Телефон: +7 (4912) 700-044; E-mail: office@vakuum.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 15.05.2024 № СЦ-1150-2024/ИГС-С;
Протокола функциональных испытаний от 14.08.2023 № 202308
(Лаборатории РЗА и АСУ-Э ООО «Газпром ВНИИГАЗ»);
Акта экспертной группы по сертификации продукции от 17.06.2024 № СЦ-1150-2024/ИГС-С;
Решения о выдаче сертификата соответствия от 10.07.2024 № СЦ-1150-2024/ИГС-С/В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1в.



Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Д.А. Тощев

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1121.B03083

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

27.12.10.190

Пункты секционирования и учета электроэнергии ПСС-10(-СУ) (исполнения ПСС-10(6), ПСС-10(6)-СУ, ПСС-10(6)-м), на номинальное напряжение до 10 кВ и номинальный ток до 630 А, с основными комплектующими:
 - выключатели силовые типа ВБРК-10, производства ООО «Инициатива», ТУ 3414-003-40244947-2008;
 - блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ производства ООО «НТЦ «Механотроника», ДИВГ.648228.001 ТУ
 или микроконтроллерные блоки защиты присоединений МКЗП-ПС, МКЗП-ПС 2.0 производства ООО «НПП «ЭСТРА», ТУ 27.12.31-251-23566247-2023г.

ТУ 3414-001-40244947-2008
 Пункты секционирования и учета электроэнергии ПСС-10(-СУ).
 Технические условия (с изменениями 1-12)

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»), ИНН 7716050936.
 Российская Федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 23, офис 30
 Адреса производства:
 Российская Федерация, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 11.

Руководитель органа по сертификации

М.П.



подпись

Д.А. Тошев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия